CMA
212713082155
有效期至2027年12月14日

BZRZJC-JL-92

检 验 报 告

报告编号：BZJ2604015

样品名称	生活饮用水（出厂水）4 月
委托单位	庆阳市正宁县供水有限责任公司
检验类别	委托检验

彬州市润泽水质检测有限公司

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：BZJ2604015　　第 1 页 共 4 页

样品名称	生活饮用水（出厂水）	委托单位	庆阳市正宁县供水有限责任公司
样品性状	无色透明	采样地点	庆阳市正宁县五里铺水厂
送样人	陈良田	接样人	王欢
样品批号	20260413-15	样品来源	外送样品
样品包装	聚乙烯瓶、灭菌袋	收样日期	2026.04.13
检验数量	10L/桶*1 桶+500mL/袋*1 袋	检验类别	委托检验
		检验日期	2026.04.13～2026.04.21
检验项目	见第 2、3、4 页。		
限值依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
检验结果	经检验，该样品所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求，具体检验结果见本报告第 2、3、4 页。（消毒剂指标不做判定）。 （检验检测专用章） 签发日期：2026年4月21日		
备注	1、消毒剂指标：游离氯。 2、以上样品及信息由客户提供及确认，本公司不承担证实客户提供信息的准确性、适当性和（或）完整性的责任。 3、本报告检测项目由客户选定。 4、抽样过程由委托方完成，抽样信息由委托方提供。		

编制人：孙雅艳　　审核人：孙汉静　　批准人：

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：BZJ2604015　　第 2 页 共 4 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
1	色度（铂钴色度单位）	度	GB/T 5750.4-2023(4.1)	≤15	＜5	符合
2	浑浊度（散射浑浊度单位）	NTU	GB/T 5750.4-2023(5.1)	≤1	0.6	符合
3	臭和味	/	GB/T 5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
4	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023(7.1)	无	未见异物	符合
5	pH	/	GB/T 5750.4-2023(8.1)	6.5~8.5	7.90	符合
6	溶解性总固体	mg/L	GB/T 5750.4-2023(11.1)	≤1000	400.1	符合
7	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	mg/L	GB/T 5750.4-2023(10.1)	≤450	273.0	符合
8	铬（六价）	mg/L	GB/T 5750.6-2023(13.1)	≤0.05	0.004	符合
9	高锰酸盐指数（以 O_2 计）	mg/L	GB/T 5750.7-2023(4.1)	≤3	1.96	符合
10	游离氯	mg/L	GB/T 5750.11-2023(4.3)	/	0.38	/
11	氨（以 N 计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023(11.1)	≤0.5	0.12	符合
12	氰化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023（7.2）	≤0.05	＜0.002	符合
13	铝	mg/L	GB/T 5750.6-2023(4.1)	≤0.2	0.126	符合
14	总α放射性	Bq/L	GB/T 5750.13-2023(4.1)	≤0.5	0.062	符合

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
15	总β放射性	Bq/L	GB/T5750.13-2023(5.1)	≤1	0.099	符合
16	氟化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(6.2)	≤1.0	0.33	符合
17	氯化物	mg/L	GB/T 5750.5-2023(5.2)	≤250	11.92	符合
18	硝酸盐（以N计）	mg/L	GB/T 5750.5-2023(8.3)	≤10	0.23	符合
19	硫酸盐	mg/L	GB/T 5750.5-2023(4.2)	≤250	49.55	符合
20	二氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023（15.2）	≤0.05	0.035	符合
21	三氯乙酸	mg/L	GB/T 5750.10-2023（16.2）	≤0.1	＜0.0044	符合
22	氯酸盐	mg/L	GB/T 5750.10-2023(21.2)	≤0.7	0.169	符合
23	铁	mg/L	GB/T 5750.6-2023(5.1)	≤0.3	＜0.05	符合
24	锰	mg/L	GB/T 5750.6-2023(6.1)	≤0.1	＜0.05	符合
25	铜	mg/L	GB/T 5750.6-2023(7.2)	≤1.0	＜0.05	符合
26	锌	mg/L	GB/T 5750.6-2023(8.1)	≤1.0	＜0.05	符合
27	铅	mg/L	GB/T 5750.6-2023(14.1)	≤0.01	＜0.0025	符合

彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告

报告编号：BZJ2604015　　第 4 页 共 4 页

序号	检验项目	单位	检测方法	限值要求	检验结果	结果判定
28	镉	mg/L	GB/T 5750.6-2023(12.1）	≤0.005	＜0.0005	符合
29	砷	mg/L	GB/T 5750.6-2023(9.1）	≤0.01	＜0.001	符合
30	汞	mg/L	GB/T 5750.6-2023(11.1）	≤0.001	＜0.0001	符合
31	三氯甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(4.3）	≤0.06	0.0221	符合
32	一氯二溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(7.2）	≤0.1	0.0003	符合
33	二氯一溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(6.2）	≤0.06	0.0038	符合
34	三溴甲烷	mg/L	GB/T 5750.10-2023(5.2）	≤0.1	＜4.1×10^{-5}	符合
35	三卤甲烷	/	GB/T 5750.10-2023	≤1	0.4344	符合
36	菌落总数	CFU/mL	GB/T 5750.12-2023(4.1）	≤100	9	符合
37	总大肠菌群	MPN/100 mL	GB/T 5750.12-2023(5.3）	不应检出	未检出	符合
38	大肠埃希氏菌	MPN/100 mL	GB/T 5750.12-2023(7.3）	不应检出	未检出	符合

主检人：刘书萍